



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения филиала: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

Телефон: +7 (813- 71) 22-231, Адрес эл.почты: centr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.511755
Тел.+7 (813-71) 22231 Адрес эл. почты: fgl@78cge.ru

188300, РОССИЯ, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район,
Гатчинское городское поселение, город Гатчина, переулок Госпитальный, дом15
188300, РОССИЯ, Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44а
188230, РОССИЯ, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга ш.Ленинградское, д.13
188350, РОССИЯ, Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44а. Помещение 3,
(Реализация процессов, являющихся неотъемлемой частью функционирования системы менеджмента).

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Испытательного
лабораторного центра - врач
по общей гигиене

И.И.Теперина

28 апреля 2025 г.



**ПРОТОКОЛ № 553-п
измерений освещенности**

Наименование заказчика: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества»

Юридический адрес: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, дом 54.

Фактический адрес: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, дом 54.

Контактная информация: 8 (813-72) -2-22-26

Основание для проведения измерений: Договор № 16738/107 от 07.04.2025г.

Цель измерений: на соответствие требований СанПиН 1.2.3685-21.

Наименование структурного подразделения ИЛЦ: санитарно-гигиеническая лаборатория.

Адрес места осуществления деятельности: 188300, РОССИЯ, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город Гатчина, переулок Госпитальный, дом 15.

Номер и дата Листа измерений: № б/н от 17.04.2025г.

Дата проведения измерений: 17.04.2025г.

Адрес места осуществления временных работ: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, дом 54. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества»

НД на метод измерений: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

План-направление на проведение измерений: от 15.04.2025г.

1. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ (02)»	02 5823	№ С-СП/17-10-2024/380192914 действительно до 16.10.2025г.
Мультиметр цифровой MD 9010	161111306	№С-СП/24-04-2023/241414012, действительно до 23.04.2025г.
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	414919	№ С-М/07-11-2023/292442948, действительно до 06.11.2025г
Дальномер лазерный RGK DL50	220644342	№ С-СП / 13-05-2024/338042760, действительно до 12.05.2025г.

Дополнительная информация: время проведения измерений с 09.25 ч.

Напряжение сети U=227 В (в начале измерения), U=228 В (в конце измерения). Отклонение напряжения сети от номинального значения менее 5%. Окна затемнены. Фоновое освещение не более 16 лк. Во время проведения замеров в помещениях горели все лампы. Лампы закрыты светильниками, все чистые. В протокол внесены среднеарифметические значения освещенности на рабочей поверхности.

Условия проведения измерений: температура воздуха 22,17°C ÷ 23,32°C, относительная влажность воздуха 44,1% ÷ 53,6%, атмосферное давление 758,3 мм рт.ст.

Результаты:

Место проведения измерений	Плоскость измерения (Г-горизонтальная), высота от пола, м	Вид, тип ламп	Освещенность в люксах		
			комбинированное освещение		общее освещение
			всего	в том числе от общего	
Кабинет № 1 «Зал Буратино»	Г- на поверхности стола	СД	-	-	397
Театральный зал	Г- 0,0	ЛЛ	-	-	311
Кабинет № 6 «Мастерица»	Г- на поверхности стола	ЛЛ	-	-	418

Уполномоченный специалист: Инженер <i>должность</i>	 <i>подпись</i>	Осипова Т.С. <i>ФИО</i>
--	---	----------------------------

<i>Начальник санитарно-гигиенической лаборатории</i>	 <i>подпись</i>	Астраханцева П.Е. <i>ФИО</i>
--	--	---------------------------------

-----конец протокола-----

1. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Протокол № 553-п от 28 апреля 2025 Г. Распечатан в 2экз. Общее количество страниц 2 Страница 2 из 2